ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BYTOWIE
77-100 Bytów, ul. Leśna 1
tel. 59 822 25 29 lub 59 822 25 28
fax. 59 822 25 29
http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl e-mail: zdpbytow@pro.onet.pl

Bytów, dnia 17.04.2018 r.

PZ.2721.9.3.2018

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. **„Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo":**

Pytanie nr 1
Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentów kontraktowych, tj. m.in.: SIWZ, Oferta, Umowa, Dokumentacja projektowa. Określenie takiej hierarchii jest niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania w przypadku znalezienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami.

Odpowiedź: **Siwz, umowa, dokumentacja projektowa, oferta.**

Pytanie nr 2
Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentacji projektowej na kontrakcie z podziałem na składowe części dokumentacji projektowej tj. rysunki, opis techniczny oraz SST. Określenie takiej hierarchii jest niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania w przypadku pojawienia się ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami.

Odpowiedź: **SST, rysunki, opis techniczny.**

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że część I zadania realizowana będzie na podstawie decyzji nr 47/2018/B (pozwolenie na budowę), a część II zadania na podstawie decyzji nr 1/2016 (ZRID).

Odpowiedź: **Tak, zadania będą realizowane na podstawie wymienionych decyzji.**

Pytanie nr 4
Prosimy o udostępnienie „decyzji środowiskowej".

Odpowiedź: **Decyzja środowiskowa jest na przebudowę drogi (w załączeniu). Na budowę wiaduktu zamawiający nie posiada przedmiotowej decyzji.**

Pytanie nr 5
Czy zakres zadania dla części I obejmuje wycinkę drzew lub krzewów? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie stosownej decyzji.

Odpowiedź: **Zakres zadania dla części I nie obejmuje wycinki drzew lub krzewów.**

Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że opłaty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odpowiedź: **Powyższe opłaty nie będą obciążać Wykonawcy.**

Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji będzie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: **Uzyskanie powyższego pozwolenia będzie po stronie Zamawiającego.**

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Inwestorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.

Odpowiedź: **Nadzór Inwestorski nie został jeszcze wyłoniony.**

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Autorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.

Odpowiedź: **Nadzór Autorski pełni wykonawca dokumentacji projektowej.**

Pytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź: **Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej.**

Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź: **W budżecie powiatu bytowskiego zagwarantowane są środki na realizację inwestycji. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji z rezerwy ministerialnej. W maju będzie decyzja o przyznaniu tego dofinansowania, po czym zamawiający będzie mógł podpisać umowę na roboty budowlane.**

Pytanie nr 12
Prosimy o podanie numerów ewidencyjnych działek, które Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jako teren budowy z podziałem na część I i II.

Odpowiedź: **Numery ewidencyjne działek przekazanych bezpłatnie Wykonawcy jako teren budowy, będą zgodne z wydanymi pozwoleniami na budowę oraz dokumentacją projektową.**

Pytanie nr 13
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

Odpowiedź: **Tak, zamawiający posiada powyższe prawo.**

Pytanie nr 14
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź: **Potwierdzamy powyższe uwagi.**

Pytanie nr 15
Prosimy o udostępnienie wszystkich posiadanych decyzji, opinii, warunków technicznych i innych uzgodnień instytucjonalnych.

Odpowiedź: **Kopie w załączniku do pisma.**

Pytanie nr 16
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji, uzgodnień, itp. nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji, nie będą obciążać Wykonawcy.

Odpowiedź: **Potwierdzamy powyższe wskazania.**

Pytanie nr 17
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odpowiedź: **Potwierdzamy powyższe uwagi.**

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy?

Odpowiedź: **Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.**

Pytanie nr 19
Prosimy o potwierdzenie, że Kosztorysy Ofertowe należy przygotować na podstawie przedmiarów w formie PDF dołączonych do załącznika 10 i załącznika 11.

Odpowiedź: **Zamawiający informuje, że do części I wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową, a przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Część II kosztorys ofertowy należy wykonać w oparciu o przedmiar robót, który jest nieodzownym elementem dokumentacji projektowej.**

Pytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, że zadanie będzie rozliczane obmiarowo.

Odpowiedź: **Nie, część I będzie rozliczana ryczałtowo, część II obmiarowo.**

Pytanie nr 21

W przedmiarze dla części I w pozycji 2 należy wycenić „*Oznakowanie i utrzymanie objazdu po drodze gruntowej na długości 1,1km na czas wykonywania robót*". Prosimy o wskazanie, którymi drogami ma być poprowadzony objazd oraz udostępnienie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź: **Zamawiający proponuje wyznaczenie objazdu działkami nr 273/1, 257/3, 257/2 i 537 dla samochodów osobowych. Koszt utrzymania objazdu i przejezdności drogi jest po stronie wykonawcy. Dla samochodów ciężarowych należy wyznaczyć objazd drogą powiatową nr 1768G, 1726G i DW nr 209. Projekt tymczasowej organizacji ruchu jest po stronie i na koszt wykonawcy.**

Pytanie nr 22

Czy wykonawca części I będzie zobowiązany do udostępnienia terenu budowy na potrzeby wykonawcy części II i odwrotnie?

Odpowiedź: **Tak, będzie takie zobowiązanie.**

Pytanie nr 23

Czy wiadukt zlokalizowany jest na terenie PKP? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie stosowych uzgodnień z PKP.

Odpowiedź: **Nie, wiadukt jest zlokalizowany na działce Skarbu Państwa – Starosta Bytowski.**

Pytanie nr 24

Czy wykonawca części I powinien uwzględnić w ofercie koszt dzierżawy terenu od PKP?

Odpowiedź: **Powyższego nie powinno się uwzględniać.**

Pytanie nr 25

Prosimy o udostępnienie zestawienia stali konstrukcyjnej dla ustroju nośnego wiaduktu.

Odpowiedź: **Zestawienie stali konstrukcyjnej:**

- **IPN 450 – 10*10,74m = 107,40 m**
- **ceownik normalny H=200mm – 9*3*1,25m = 33,75 m**
- **ceownik normalny H=65mm – 38*10*0,05m = 19,00 m**
- **blacha 413mmx98mmx15mm – 5x10 = 50 szt.**

Pytanie nr 26

Czyją własnością stają się materiały z rozbiórki? Jeżeli Zamawiającego, to gdzie należy je przetransportować?

Odpowiedź: **Materiały z rozbiórki są własnością ZDP w Bytowie. Należy je przetransportować i złożyć na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie przy ul. Leśnej 1.**

Pytanie nr 27

W opisie technicznym PB wiaduktu w pkt. 7 wskazano, że na potrzeby inwestycji wykonano badania geotechniczne i sporządzono odrębne opracowanie obejmujące swoim zakresem opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Prosimy o udostępnienie przedmiotowych opracowań.

Odpowiedź: **Kopia w załączniku do pisma.**

Pytanie nr 28

Prosimy o potwierdzenie, że płyta pomostowa wiaduktu ma być zespolona z kapami chodnikowymi i tworzy z nimi jedną całość.

Odpowiedź: **Płyta pomostowa wiaduktu ma być zespolona z kapami chodnikowymi z pomocą zbrojenia – pręt nr 25, natomiast kapa nie musi być wylewana łącznie z płytą pomostową, może być wylewana w drugim etapie.**

Pytanie nr 29

Projekt przewiduje wykonanie na wiadukcie chodnika o spadku 2%, co jest niezgodne z wytycznymi „*Rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie*", zgodnie z którym spadek na chodnikach powinien wynosić nie mniej niż 3% (§103, ust. 1, lit. a). Prosimy o wyjaśnienie powyższego i udostępnienie ewentualnego odstępstwa od rozporządzenia.

Odpowiedź: **Należy zwiększyć spadek chodnika na wiadukcie do 3% poprzez jednostronne podwyższenie kapy chodnikowej o 2,3 cm.**

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, że pomiędzy obiektem i dojazdami nie należy wykonywać dylatacji.

Odpowiedź: **Pomiędzy obiektem i dojazdami należy wykonać dylatację. W obrębie jezdni dylatację bitumiczną z grysów łamanych i mas zalewowych bitumicznych z przekryciem szczeliny blachą – 2x9 m, w obrębie chodnika i opaski wypełnienie szczeliny masą uszczelniającą – 2x3,8 m. Wszystkie materiały powinny być przeznaczone do wykonania dylatacji na obiektach mostowych i mieć odpowiednią aprobatę techniczną, a dylatacje należy wykonać zgodnie z tą aprobatą.**

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający posiada i zamierza udostępnić Wykonawcy teren pod plac składowy i zaplecze budowy? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie miejsca na planie zagospodarowania terenu.

Odpowiedź: **Zamawiający nie posiada terenu pod plac składowy i zaplecze budowy.**

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem, aktualne pozwolenia, uzgodnienia, decyzje niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

Odpowiedź: **Potwierdzamy powyższe uwagi.**

Pytanie nr 33

Prosimy o załączenie wszystkich powyższych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Odpowiedź: **Kopie w załączniku do pisma.**

Pytanie nr 34
Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji istniejącego wiaduktu.

Odpowiedź: **Kopia w załączniku do pisma.**

Pytanie nr 35
Prosimy o udostępnienie badań geologicznych.

Odpowiedź: **Kopia w załączniku do pisma.**

Pytanie nr 36
Proszę o przedstawienie rozwiązania na kolizję (np. w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych) z napowietrzną Siecia teletechniczną znajdującą ię pod obiektem.

Odpowiedź: **Powyższe rozwiązanie w gestii Wykonawcy.**

Pytanie nr 37
W oświadczeniu o spełnieniu warunków w zamówieniu brak warunku dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Czy Wykonawca może sam wpisać ten warunek, czy Zamawiający zmieni formularze?

Odpowiedź: **Poprawiony formularz w załączeniu.**

Pytanie nr 38
Dot. cz. I – warunek dotyczący kierownika budowy. Czy zamawiający dopuszcza następujące zmianę warunku:
b) dysponuje lub będzie dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
– dla części I: mostowej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, która będzie pełniła rolę kierownika budowy – minimum 1 osoba. Kierownik budowy musi posiadać nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy / robót mostowych, w tym przy realizacji nie mniej niż 2 robót polegających na wykonaniu budowy / przebudowy obiektu mostowego na stanowisku kierownika budowy/robót mostowych.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza zmianę warunku.**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Jest:
ROZDZIAŁ V: Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu
Punkt 3b): dysponuje lub będzie dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
- dla części I: mostowej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, która będzie pełniła rolę kierownika budowy – minimum 1 osoba.

Kierownik budowy musi posiadać nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji nie mniej niż 2 robót polegających na wykonaniu budowy / przebudowy obiektu mostowego.

Zmiana na:
dysponuje lub będzie dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
– dla części I: mostowej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, która będzie pełniła rolę kierownika budowy – minimum 1 osoba. Kierownik budowy musi posiadać nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy / robót mostowych, w tym przy realizacji nie mniej niż 2 robót polegających na wykonaniu budowy / przebudowy obiektu mostowego na stanowisku kierownika budowy/robót mostowych.

Jest:
ROZDZIAŁ XII: Opis sposobu przygotowywania ofert
Punkt 9: Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie, która powinna posiadać **nazwę i adres wykonawcy** oraz być zaadresowana i oznaczona:

Zarząd Dróg Powiatowych
77-100 Bytów
ul. Leśna 1
„Oferta na przebudowę wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo
CZĘŚĆ ……"

oraz: ***„Nie otwierać przed dniem 24.04.2018 rok, godz. 09^{00}"***

Zmiana na:
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie, która powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

Zarząd Dróg Powiatowych
77-100 Bytów
ul. Leśna 1
„Oferta na przebudowę wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo
CZĘŚĆ ……"

oraz: ***„Nie otwierać przed dniem 27.04.2018 rok, godz. 12^{00}"***

Jest:
ROZDZIAŁ XIII: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Punkt 1: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie) pokój nr 2, w terminie do dnia **24.04.2018r. do godziny 08^{50}.**
Punkt 2: Otwarcie ofert nastąpi: **24.04.2018r. o godz. 09^{00}** w siedzibie zamawiającego – pokój nr 12 (świetlica).

Zmiana na:
Punkt 1: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie) pokój nr 2, w terminie do dnia 27.04.2018r. do godziny 11^{50}.

Punkt 2: Otwarcie ofert nastąpi: 27.04.2018r. o godz. $12^{\underline{00}}$ w siedzibie zamawiającego – pokój nr 12 (świetlica).

Jest:
ROZDZIAŁ XV: Opis sposobu obliczenia ceny
Punkt 1: Cenę oferty należy obliczyć za pomocą kosztorysu ofertowego, który należy dołączyć do oferty.

Zmiana na:
Punkt 1: Cenę oferty należy obliczyć za pomocą:
- **Część I – kosztorysu ofertowego. Wykonawca musi sporządzić kosztorys ofertowy i dołączyć go do oferty.**
- **Część II – dokumentacji budowlanej. Wykonawca musi wypełnić formularz kosztorysu ofertowego i dołączyć go do oferty – Załącznik nr 14 do SIWZ.**

Jest:
ROZDZIAŁ XXIV: Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy
8. Załącznik nr 8 – Wykaz zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o grupie kapitałowej
10. Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa część I
11. Załącznik nr 11 – Dokumentacja projektowa część II
12. Załącznik nr 12 – Pozwolenie na budowę
13. Załącznik nr 13 – Decyzja ZRID

Zmiana na:
ROZDZIAŁ XXIV: Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy
8. Załącznik nr 8 – Wykaz zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o grupie kapitałowej
10. Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa część I
11. Załącznik nr 11 – Dokumentacja projektowa część II
12. Załącznik nr 12 – Pozwolenie na budowę
13. Załącznik nr 13 – Decyzja ZRID

14. Załącznik nr 14 – Formularz kosztorysu ofertowego – część II

Poprawiona część załącznika nr 10 do siwz „Przedmiar robót" – w załączeniu.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie
mgr Marian Miazga