



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BYTOWIE

77-100 Bytów, ul. Leśna 1  
tel. (59) 822 25 29 lub (59) 822 25 28  
fax. (59) 822 25 29

<http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl>

e-mail: [zdpbytow@pro.onet.pl](mailto:zdpbytow@pro.onet.pl)

PZ.2721.12.1.2013

Bytów, dnia 24.07.2013 r.

**Dot. Przetargu nieograniczonego na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno typu „SLURRY SEAL” na drogach powiatowych powiatu bytowskiego.**

Stosownie do art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

1. Wymagania oraz rodzaje emulsji wg WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 są niezgodne z zapisami normy PN-EN 13808:2010 (załącznik krajowy NA). Dokumentem nadrzędnym zgodnie z obowiązującym prawem jest Polska Norma, zatem nie należy w przypadku emulsji asfaltowych przywoływać dokumentu WT-3. Mieszanki typu „Slurry seal” należą do cienkich warstw układanych na zimno, zatem właściwymi emulsjami są emulsje z dopiskiem CWZ.

Prosimy o potwierdzenie, iż właściwą emulsją asfaltową, dla w/w robót, jest emulsja C60BP5CWZ zgodna z normą PN-EN 13808:2010.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że właściwą emulsją asfaltową dla w/w robót, jest emulsja C60BP5CWZ zgodna z normą PN-EN 13808:2010.

**Z-ca DYREKTORA**  
Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie

  
**mgr inż. Janusz Mortas**